

**Акт по результатам проведения проверки по соблюдением норм
пожарной безопасности:**

Дата проведения проверки: 4 апреля 2018 год.

Наименование ДОУ: МБДОУ "Детский сад №12"

Количество групп 11, количество мест в ДОУ по проекту 110,
детей по факту 170, на момент проверки 121.

Количество сотрудников в ДОУ 52, на момент проверки 40.

Приказ руководителя образовательного учреждения о назначении
заместителя по безопасности: имеется, приказ № 4 от 10.02.17

Приказы на начало учебного года по пожарной безопасности имеются

Журнал инструктажей по пожарной безопасности имеется

Пожарная декларация имеется,

Количество эвакуационных выходов в ДОУ 14 шт.

Высота эвакуационных выходов 184, ширина эвакуационных выходов 80

Соответствие эвакуационных выходов нормам СП 1.13130.2009 соответствию

Наличие входных металлических дверей в здание
ДОУ: имеются, в количестве 8 шт;

Наличие и техническое состояние АУПС удовлетворительно;

Наличие системы оповещения о пожаре (звуковая-до 400 человек, голосовая-
свыше 400 человек) имеется, голосовая;

Наличие пожарных гидрантов, кранов, пожарных рукавов, огнетушителей
(количество): 18 огнетушителей;

Наличие табличек с указанием ответственных за пожарную безопасность:
имеются;

Наличие светоотражающего плана эвакуации в случае ЧС имеется;

Наличие пожарного водоснабжения (внешнего - гидранты, внутреннего -
пожарные краны, количество) внутренние, в количестве 6 шт.

Наличие телефонов и адресов медицинских учреждений имеются

Наличие инструкций по пожарной безопасности, список телефонов
экстренной на посту охраны имеются;

Наличие распашных решеток имеется - 1 шт;

Наличие аварийного освещения имеется

Наличие и состояние пожарных лестниц удовлетворительно

Наличие плакатов, стендов по пожарной безопасности имеются;

Наличие дежурных администраторов (проверить график) имеются.

Акт составили: зав. Д.В. Сафранова /

Инж. С.И. Невина /
Инж. В.В. Кошкин /